



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район

А.В. Колесов

(подпись)

2016 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 33

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: общеобразовательная организация
- 1.2. Адрес объекта ул. Набережная им. Оруджева, дом 13/1, г.Надым, ЯНАО, 629734
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 5340,4 кв. м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка да, 7 431,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1982 г. последнего капитального ремонта - не производился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - июнь 2016 г. капитального -

### сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма», МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Надыма».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): ул. Набережная им. Оруджева, дом 13/1, г. Надым, ЯНАО, 629734
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: ул. Зверева, 12/2, г.Надым, ЯНАО, 629730, телефон: (3499) 53-52-79, факс: 53-53-22, E-mail: do\_ndm@mail.ru.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ: начального общего, основного общего и среднего (полного) образования

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость 508 чел., пропускная способность 570 чел., вместимость 570 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) МУП АТП №1а, №2, №4, №5 маршрут движения до остановок: «магазин Надым», «магазин Север»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 путь до объекта от остановки транспорта магазин «Надым» по направлению улицы Набережной им. Оруджева-700 метров, «магазин Север» по направлению пр.Ленинградского-500 метров;

3.2.2 время движения (пешком) 5-6 мин;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: (бортовой камень на пересечении тротуаров с проезжей частью, высотой более 0,04 м; укладка бетонных плит неровная, толщина швов между плитами – более 0,015 м. перепады, неровности и отсутствие бордюров между домом по ул.Набережная дом 10 и Ленинградский пр. д.1, между автостоянкой напротив дома по ул.Набережной 11, 13 и тротуара к школе отсутствует плита, большой перепад между дорогой и тротуаром школы).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	

\*\* Указывается: ДП-В доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организация альтернативной формы обслуживания. Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Организация альтернативной формы обслуживания. Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организация альтернативной формы обслуживания. Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организация альтернативной формы обслуживания. Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организация альтернативной формы обслуживания. Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организация альтернативной формы обслуживания. Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	Организация альтернативной формы обслуживания. Индивидуальное решение с ТСП

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2016-2020 гг. в рамках исполнения Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг муниципального образования Надымский район, утв. постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 02.10.2015 №506.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДУ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

с общественной организацией инвалидов «Надымская местная общественная организация инвалидов «Созидание»

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «24» апреля 2015 г.

2. Акта обследования объекта: № акта 33 от «03» 06 2016г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «   » \_\_\_\_\_ 20    г.